

POZOR!!!

Obecní úřad Kbel k dnešnímu datu 24.09. eviduje 45% dodaných revizních zpráv k el. přípojce čerpací jímky. Termín, do kterého měli být žádosti dodány byl k 15.9.2021. V první polovině měsíce října bude probíhat montáž technologií do čerpacích jímek. Poslední datum pro dodání revizních zpráv je do 15.10.2021. Kdo revizní zprávu nedodá v době montáže technologií a bude k nemovitosti vyjíždět technik na základě pozdě dodané revizní zprávy bude si tuto montáž hradit sám. Cena montáže činí 2000 Kč.

Stavební připravenost elektrické přípojky pro čerpací jímku

Elektro přípojka k čerpací jímce musí mít kabel min. 5x2,5 a jeho dimenze se odvíjí od jeho délky což by měl určit elektrikář. Odběr bude okolo 3,3 A motor 1,1 kW a kabel 5x2,5 by měl dostačovat ve většině instalací. Proudový chránič je součástí dodávky stavby. Kabel musí být samostatně jištěn motorovým jističem 16A (pokud by byl 10A měl by mít charakteristiku minimálně „B“). Pro čerpadlo 1x230V je nutný minimálně 16A s motorovou charakteristikou. Čerpadlo při běhu odebírá okolo 10A. Kabel v závislosti na délce CYKY 3x2,5. To v případě že v nemovitosti není proud 380.

Kabel by měl být vyveden do vzdálenosti max. 5m od jímky. Na něj se osadí rozvaděč s ovládáním čerpadla, které už je dodávkou stavby. Kabel musí být připraven k pevnému místu, zeď domu, garáže nebo pergoly. Ke kabelu musí být zhotovena revizní zpráva. Bez ní nelze technologii osadit.

Lukáš Vokřál
Vedoucí výrobního střediska II

VPK Suchý, s.r.o.
Komenského náměstí 12
281 44 Zásmyky